



CHAVE PARA INTERRUÇÃO	
Nº	20285
Tipo	FACA 630A-NF
ALIM.	PMSU-24
UTM CH.	3376-94-35 441-192
Nº CONS. DESLIGADO.	1781

CEMIG - D OBRAS PARTICULARES	
Visão de Material feita por:	Data: / /
Nº Pessoal:	Nº Pessoal:
Liberação para início de construção até:	Nº Pessoal:
por:	Nº Pessoal:
Obras Realizadas em:	Nº Pessoal:
por:	Nº Pessoal:
Envio para Autização em:	Nº Pessoal:
por:	Nº Pessoal:

US PROJETO: 15,50 US
MOPAR: 5
US CONSTRUÇÃO: 10,10 US
MOCAPAR: 3
MOCAPAR: 2

"Reportar Acidentes  
é  
Prevenir Acidentes"

"Nosso melhor projeto é garantir a segurança de todos"  
"O seu dia termina bem quando a SEGURANÇA  
esta inserida no seu PROJETO."

DISTR.		TOTAL	
OTDE/TIPO			
ORGÃO			
DISTRIBUICAO AUTOMATICA DE COPIAS			
CALCULO VAO REGULADOR MT			
Poste 01 ao 03 VAO regulador = 62 m			
Poste 03 ao 09 VAO regulador = 73 m			
CALCULO VAO REGULADOR BT			
Poste 01 ao 03 VAO regulador = 62 m			
Poste 03 ao 09 VAO regulador = 73 m			
Mão de Obra de Projeto e construção: VER PLANILHA DE CALCULO, ANEXO.			
"NENHUM TRABALHO PODE SER EXECUTADO SEM SEGURANÇA, NEM URGÊNCIA, NEM IMPORTÂNCIA PARA QUALQUER OUTRA DE SEGURANÇA NO TRABALHO."			
OBSERVAÇÕES CONFORME ITEM 10.3 DA NR 10			
1- PROCEDER SINALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO, CONFORME ND 4.51.			
2- FAZER ANÁLISE DE RISCOS NO AMBIENTE DE TRABALHO.			
3- OS DADOS PARA A ELABORAÇÃO DESTE PROJETO FORAM VERIFICADOS IN LOCO NO DIA 14/03/16			
NOTAS:			
1 - Obra sem impacto ambiental.			
2 - Todos os postes trabalhados / retirados foram verificados e estão em condições normais de uso, salvo indicado contrário.			
3 - Não há interferência com as empresas de uso público.			
4 - Obra de interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS.			
5 - Não há interferência com as empresas de uso público.			
6 - Os postes de 11k 500kV deverão ter a profundidade do engastamento aumentada de 1,80m.			
RT: CREA-MG 50.495/D - CLAUDIO VIEIRA DE CARVALHO			
PROJ: Claudio Carvalho			
VISTO: XEROX			
TDES: Claudio Carvalho			
DATA: 08/12/16			
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS			
MODIFICAÇÃO DE REDE NA REGIÃO DO LIXÃO			
MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS			
ALIMENTADOR: PMSU-24			
FOLHA: ÚNICA			
REVISÃO: 0			
CVCTEC 88			
A1 ALTERACOES			