

TR1
Medição de Aterramento
____Ohms____Hastes
Respons.:________
Características do Transformador
Nº CEMIG:________
Fabricante:________
Nº de Série:________
Entregue em:___/___/___
Obs:

(The same form is repeated for TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR11, TR12 and TR13.)

TR2	TR3	TR4	TR5	TR6
Medição de Aterramento	Medição de Aterramento	Medição de Aterramento	Medição de Aterramento	Medição de Aterramento

TR7	TR8	TR9	TR10	TR11	TR12	TR13
Medição de Aterramento	Medição de Aterramento	Medição de Aterramento	Medição de Aterramento	Medição de Aterramento	Medição de Aterramento	Medição de Aterramento

LEGENDA

- Concretagem de base de poste
- 5 A Fase a ser ligada a edificação e o número da mesma
- Poste de Concreto seção circular
- Transformador MT/BT
- Poste de Concreto seção Duplo T
- (CE1-11-300) Estrutura de média tensão e capacidade do poste a instalar
- (3X1X120+70) Quantidade do cabo e bitola da baixa tensão a ser instalada
- (01) Numeração do poste
- (26M) Luminária fechada policarbonato com equipamento para lâmpada VS 100W
- Aterramento a instalar
- Para-raios de média tensão a instalar
- Para-raios de baixa tensão a instalar
- (100A-10KA-5H) Chave fusível a instalar, com capacidade do elo fusível
- Rede de Baixa Tensão a instalar
- Rede de média tensão a instalar
- (1#50+9,5) Especificação da rede de média tensão a instalar
- Aterramento temporário a instalar

Notas:

A - O transformador só deverá ser instalado após o tracionamento dos condutores;
E - Máxima resistência de terra de 80 ohms;
G - A carcaça do transformador deverá ser aterrada e conectada ao neutro;
H - Projeto elaborado conforme ND's : 2.1 - 2.7 - 2.9 - 3.1- 3.4. Detalhes construtivos deverão ser consultados nestas mesmas normas.
I - Com impacto ambiental.

Ordem Interna

CEMIG D - PE/CE-NT
OBRA PARTICULAR

Liberado por:
Nº Pessoal:__________ Data ___/___/___

Esta liberação não isenta a responsabilidade da empreiteira quanto a observância das normas e padrões da CEMIG e eventuais falhas no projeto não reconhecíveis na análise

PROJETO PARA APROVAÇÃO COM FINS DE FINANCIAMENTO DA OBRA
APROVAÇÃO VÁLIDA ATÉ___/___/___

CEMIG- /
OBRA PARTICULAR

Vistoria do Material Feita por:__________
Nº Pessoal:__________ Data ___/___/___
Liberado para Início de Construção até:___/___/___
por:__________ Nº Pessoal:__________
Obra Recebida em:___/___/___
por:__________ Nº Pessoal:__________
Enviado para Autorização em:___/___/___
por:__________ Nº Pessoal:__________

ALTERAÇÕES	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
a				
b				
c				

CLASSIFICAÇÃO

DISTRI.	QTDE/TIPO	ORGÃO
DISTRIBUIÇÃO AUTOMATICA DE CÓPIAS		

BILLY ANTUNES SANTOS – CREA 170746/LP

PROJ.	Billy Antunes Santos	VISTO		ESCALA	1-1.1000
DES.	Billy Antunes Santos	APROV.		N.º PO	
CONF.	Billy Antunes Santos	DATA	19/05/2014	N.º PS.:	
				FOLHA	" 01 / 01 "
				ARQ.	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Coordenadas, Transformador
Nº de Orçamento, Etc.

CARGA INSTALADA

DEMANDA

PARA USO DA CEMIG

PROJETO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS
CNPJ.: 07.787.370/0001-60
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 595, CENTRO, PATOS DE MINAS
CEP:38700-170 – FONE: (34)3821-0277

EXECUÇÃO

PROJETO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO

EXTENSÃO DE REDE MT/BT

ENDEREÇO: DISTRITO INDUSTRIAL III, PATOS DE MINAS - MG.

NÚMERO E DATA DA ART

TIPO DE PROJETO: ELÉTRICO

ASSUNTO: EXTENSÃO DE REDE AÉREA COMPACTA E ISOLADA **PARA ATENDIMENTO AO DIST. INDUST. III**

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
CNPJ:
CREA-MG: 170746/LP
PROJETO: BILLY ANTUNES SANTOS

DATA: 19/MAIO/2014
ESCALA: INDICADA
FOLHA: 01/01