




PLANTA  
Escala: 1/500


**Nota Geral:**  
**1-ENROCAMENTO DE PEDRA DE MÃO:**  
Deverá ter o topo selado c/ britas 0-1-e2, ser de pedra resistente, de diâmetro máximo 20cm, a critério da fiscalização. Todo material mole ou imprestável sob ele, deverá ser substituído por outro, granular selecionado, depositado e compactado em pequenas camadas de maneira a poder constituir uma base com tensão admissível igual ou superior 0,20MPa. Os equipamentos pesados a serem utilizados na obra deverão apertar as pedras para melhorar a capacidade de suporte da base.




SEÇÃO TRANSVERSAL - DETALHE  
Escala: 1/100




PERFIL LONGITUDINAL  
Escala: 1/200




PERFIL TRANSVERSAL 3  
Escala: 1/200




PERFIL TRANSVERSAL 4  
Escala: 1/200




PERFIL TRANSVERSAL 5  
Escala: 1/200



PERFIL TRANSVERSAL 6  
Escala: 1/200



PERFIL TRANSVERSAL 7  
Escala: 1/200

REVISÕES				NOTAS GERAIS		ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				Prefeitura Municipal de Patos de Minas			
Nº	DESCRIÇÃO	DATA	ASSINATURA					PROJETO		PROP.		Ponte sobre o Ribeirão da Fabrica			
								WHALER EUSTAQUIO DIAS - CREA 33.693/D-MG		PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS		BAIRRO JARDIM PAULISTANO			
										DESENHO		LOCAL			
										CÓPIA		RUA VEREADOR JOÃO PACHECO			
										DATA		PATOS DE MINAS			
										ESCALA					
										INDICADA					
								ÁREA TERRENO		ÁREA ACRESCER		ÁREA OCUPAR			
								m²		m²		m²			
								ÁREA TOTAL		m²					
										INSCRIÇÃO CADASTRAL		PROJETO			
												ARQUIVO			
												FOLHA			
												01/01			