



SIMBOLOGIA (CONFORME IT 03 CBMMG)	
	EXTINTOR CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - ABC - 2A-20-B-C - 4kg 6kg
	EXTINTOR CARGA DE DÍÓXIDO DE CARBONO CO2 - S-B-C - 4kg 6kg
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO ACLARAMENTO
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO
	CHAVE PRINCIPAL
	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DE LUZ - QDL
	ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (Botão tipo Liga/Desliga)
	TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO
	HIDRANTE - ABRIGOS DE SOBREVIVÊNCIA - VÊE ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.
	REGISTRO DE REGULAÇÃO C/ VALVULA DE RETENÇÃO
	BOMBA DE INCÊNDIO
	DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA
	SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	SINALIZAÇÃO RETANGULAR DE EMERGÊNCIA
	RESERVATÓRIO DE INCÊNDIO
	AVISADOR SONORO - TIPO SIRENE
	ALARME DE INCÊNDIO
	CENTRAL DE ALARME

NOTA: O sistema de Sinalização de emergência atenderá ao contido na Instrução Técnica nº 15 do CBMMG.

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - IT 15

Código	Simbolo	Significado	Forma e cor	Aplicação
E-5		Extintor de Incêndio	Simbolo retangular Fundo vermelho Pictograma Fotoluminescente	Indicação de Localização dos Extintores de Incêndio
S12		Saída de emergência	Simbolo retangular Fundo verde mensagem "SAÍDA" ou mensagem "SAÍDA" e/ ou pictograma e/ ou seta direcional Fotoluminescente, com altura de letra sempre 50 mm	Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma Fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
S2		Saída de emergência	Simbolo retangular Fundo verde mensagem "SAÍDA" ou mensagem "SAÍDA" e/ ou pictograma e/ ou seta direcional Fotoluminescente, com altura de letra sempre 50 mm	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma Saída de emergência do pictograma Fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
S8		Escada de emergência	Simbolo retangular Fundo verde mensagem "SAÍDA" ou mensagem "SAÍDA" e/ ou pictograma e/ ou seta direcional Fotoluminescente, com altura de letra sempre 50 mm	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma Saída de emergência do pictograma Fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
S9		Escada de emergência	Simbolo retangular Fundo verde mensagem "SAÍDA" ou mensagem "SAÍDA" e/ ou pictograma e/ ou seta direcional Fotoluminescente, com altura de letra sempre 50 mm	Indicação do sentido (esquerda ou direita) de uma Saída de emergência do pictograma Fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos)
M-1	VER FIGURA 1	Indicação dos sistemas de proteção contra incêndio existentes na edificação	Simbolo quadrado ou retangular Fundo verde mensagem "SAÍDA" ou mensagem "SAÍDA" e/ ou pictograma e/ ou seta direcional Fotoluminescente, com altura de letra sempre 50 mm	Na entrada principal da Edificação
M-2	LOTAÇÃO MÁXIMA REFEITÓRIO=112 P AUDITÓRIO=112 P	Indicação da Lotação Máxima Admitida no recinto de reunião de público	Simbolo retangular Fundo verde mensagem "SAÍDA" ou mensagem "SAÍDA" e/ ou pictograma e/ ou seta direcional Fotoluminescente, com altura de letra sempre 50 mm	Nas entradas principais dos recintos de reunião de público

<b>Projeto:</b> NOME: <b>Engº. Civil - Emerson Rosa de Magalhães</b> ENDREÇO: <b>Rua Ernesto José da Mota, nº 28 - B. Jardim Floresta - Patos de Minas</b> CNPJ: <b>18.882.811/0001-87</b> TEL: <b>(34) 3822 9966</b>		<b>Projeto</b> Engenharia (34) 9979 0475
<b>Execução:</b> NOME: <b>Engº. Civil - Emerson Rosa de Magalhães</b> ENDREÇO: <b>Rua Ernesto José da Mota, nº 28 - B. Jardim Floresta - Patos de Minas</b> CNPJ: <b>18.882.811/0001-87</b> TEL: <b>(34) 3822 9966</b>		
<b>Proprietário:</b> NOME: <b>Prefeitura Municipal de Patos de Minas</b> ENDREÇO: <b>Rua Doutor Adolfo Maciel nº28 Lote 0170 Quadra:002</b> CNPJ: <b>18.882.811/0001-87</b> TEL: <b>(34) 3822 9966</b>		
<b>PROJETO TÉCNICO DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PANICO</b>		
DESTINAÇÃO: <b>Educacional e Cultura Física E/E-1</b>	ESCALA: <b>INDICADA</b>	Nº DE FOLHAS: <b>02</b>
DATA: <b>05/03/2015</b>		
LIVRO DE OBRAS: Rua Doutor Adolfo Maciel, nº29 - Lote 0170 - Quadra:002		
COMPROVAÇÃO: Fachadas, Cortes BB / Vestiário e detalhes de meios preventivos		
ÁREA DO TERRENO: <b>4.145,00 m²</b>	ÁREA CONSTRUIDA: <b>2.442,45 m²</b>	<b>03/03</b>